

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Наурызбай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Наурызбайского района города Алматы Департамента санитарно- эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ А.08.Х.КZ96VWF00040140

Дата: 28.04.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Ясли сад ТОО "Лимпопо" по адресу - г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, ул. Аширбек Сығай, 71**  
(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тиішлік органдық факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 20.04.2021 17:18:31 № KZ41RYS00113899**  
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛИМПОПО", 050065 Республика Казахстан, г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, ул. Аширбек Сығай, 71, БИН 180840018899, телефон 87002679680**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.  
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**Детское дошкольное учреждение**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не дано**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

**Ясли сад ТОО «Лимпопо» размещен в отдельно стоящем, в приспособленном 2-х этажном здании, с подвальным помещением площадью 460 кв.м. Площадь территории 0,1100 га, где застроенная площадь**



составляет 398,7 кв.м. Территория благоустроена, ограждена (высотой до 2,0 кв.м.), без повреждений. Имеется наружное освещение здания, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет на территории. На территории отсутствуют объекты функционально не связанные дошкольным образованием. Въезды и входы на объект, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты твердым покрытием. Предусмотрены отдельные 2 теневого навеса и игровые площадки для каждой возрастной группы детей, имеет мягкое покрытие. Мусоросборники (контейнера) оборудованы плотно закрывающимися крышками. Канализация местная, дно и стены забетонированы. Септик оснащен крышкой с гидравлическим затвором, расположенный в хозяйственной зоне территории объекта, очистка которых проводится своевременно. Отопление - газовое. В основных комнатах предусмотрено естественное и искусственное освещение. Уровень освещенности соответствует требованиям. В группах предусмотрено левостороннее освещение. Вентиляция естественная через оконные и дверные проемы, условия для проветривания имеются. Детский сад предназначен для длительного пребывания детей дошкольного возраста от 2-х до 7-ми лет с организацией сна и питания, на 44 мест. Всего предусмотрено 3 групповые ячейки. В здании предусмотрены следующие помещения: на 1 этаже раздевальная для детей (площадью 32,0 кв.м.), оборудованные индивидуальными шкафчиками. Одна групповая на 20 детей, где предусмотрено совмещенные игровая со спальней (площадью 60,0 кв.м.) (при норме 3,0 кв.м.), медицинский кабинет (площадью 21,3 кв.м.) (при норме 6 кв.м.), санитарные узлы для детей и персонала. Санитарные узлы на 1 этаже для детей оборудованы по 2 детских унитаза, по 2 детской раковины и по 1 поддону для мытья ног и на 2 этаже по 3 детских унитаза, по 3 детской раковины и по 1 поддону для мытья ног. Санитарные приборы в санитарных узлах соответствуют ростовозрастным особенностям детей, достаточное количество.

На втором этаже размещены две групповые: на 7 детей, где предусмотрено игровая (площадью 14,3 кв.м), спальня (площадью 15,6 кв.м) и на 17 детей, где предусмотрено игровая (площадью 35,3 кв.м), спальня (площадью 37,1 кв.м), санитарный узел для детей. Отделка в санитарных узлах соответствует требованиям санитарных правил. Санитарные приборы детские, установлены на высоте от пола в зависимости от возраста детей от 0,4 м, 0,5 м, 0,6 м, все стационарное оборудование прочно закреплено. Горшки после использования очищают, промывают и дезинфицируют. Чистые горшки хранят в туалетных, в индивидуальных маркированных ячейках. Емкости для замачивания горшков промаркированы. Для обработки унитазов имеются квачи. Туалетное мыло, бумага имеются. В туалетных комнатах установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для мытья игрушек во всех группах выделены промаркированные емкости, их хранения упорядочено. Питание детей будет осуществляться по группам. Буфетная раздаточная оборудована для мытья чайной и столовой посуды две моечными ваннами с достаточным для полного погружения используемой посуды. В моечной установлены стол для раздачи готовой продукции, шкаф для хранения чистой посуды и сушки для просушивания посуды. Мебель в основных помещениях и санитарные приборы соответствуют роста - возрастным особенностям, исправны.

Медицинский кабинет оснащен полностью (медицинский стол, стулья, кварцевая лампа, медицинский шкаф для медикаментов, холодильник, ростомер, весы, кушетка, ведро с педальным механизмом открывания, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды). Ставка медицинского работника (медсестра) укомплектована. Отделка помещений предусматривает проведение текущей влажной уборки и дезинфекции. В местах установки раковины предусмотрена гидроизоляция глазурованной плиткой на высоту 1,8 м от пола и на ширину 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны. Меддокументация заведена согласно требований санитарных правил. В помещениях с обычным режимом работы стены имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (пищеблок, санитарные узлы) стены на высоту не менее 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы в помещениях имеют паркетное покрытие.

Пищеблок расположен в отдельно стоящем здании (площадью 22 кв.м.) (при норме 21 кв.м.) имеет условия работы на сырье. Предусмотрена последовательность технологических процессов, исключаются встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Предусмотрены две мойки для обработки сырья, одна мойка для мытья кухонной посуды с объемом, достаточным для полного погружения кухонной посуды, одна раковина для мытья рук. Установлено технологическое и холодильное оборудование, в рабочем состоянии. Над технологическим оборудованием установлена вытяжная вентиляция на механическом побуждении. Технологическое и холодильное оборудование установлены с учетом поточности приготовления и раздачи готовой продукции. Производственные столы для сырой и готовой продукции укомплектованы и промаркированы. Складское помещение оборудовано стеллажами и подтоварниками для хранения продуктов питания и сырья. Посуда, инвентарь промаркированы. Оборудована отдельная кладовая с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов, оборудована стеллажами, подтоварниками и холодильным шкафом. Оборудование, инвентарь, столовая посуда (используется



фарфоровая и стеклянная посуда), приборы из разрешенных материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Для персонала предусмотрено гардеробная, санитарный узел с умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды, со средствами для мытья и сушки рук и душевая. Уборочный инвентарь промаркирован согласно назначения. Для хранения и обработки уборочного инвентаря предусмотрено отдельное помещение. Всего составляет 132 комплектов постельного белья. Стирка белья будет проводиться централизованно в прачечной, согласно договора с ИП «Дуйсеканов» от 19.03.2021г. Наличие насекомых, крыс и мышевидных грызунов на момент обследования не выявлено. Предоставлены договора на проведения дезинсекционных и дератизационных мероприятий с ТОО «Алма-санэпидаудит» за №89 от 19.03.2021г. и на вывоз ТБО ИП «Алгабас» от 01.04.2021года. Организована программа производственного контроля, которая утверждена руководителем объекта. Производственный контроль проводится согласно договора с ТОО «Алма лаб» от 12.03.2021г. за №02/2021-203. Сотрудников 9 человек, предоставлены личные медицинские книжки персонала, с отметками о прохождении медицинского осмотра и допуске к работе.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света: ) не требуется

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерения освещенности №83/1 от 19.03.2021 года, протокол измерений метеорологических факторов за №83 от 19.03.2021 года, выданные испытательной лабораторией ТОО «Центр экспертной оценки условий труда», протокола исследования образцов питьевой воды нтрализованного водоснабжения №674К-675К от 19.03.2021 года, выданные испытательной лабораторией ТОО «Еркін талғам», протокол микробиологического исследования воды за №160-161 от 19.03.2021 года, выданные лабораторией ТОО «Alma lab».

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Ясли сад ТОО "Лимпоно" по адресу - г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Шугыла, ул. Аширбек Сыгай, 71 (нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка", утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года №615; Санитарных правил «Санитарно – эпидемиологического требования к объектам общественного питания» утвержденный приказом МЗ РК от 23 апреля 2018 года за №186; Санитарных правил « Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утвержденные приказом МНЭ РК от 06 июня 2016 года за №239.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)  
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

Соблюдать санитарные правила



«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Наурызбай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі

2, Алматы қ., Шағын ауданы Шұғыла, № 347 үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Наурызбайского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

2, г.Алматы, Микрорайон Шұғыла, дом № 347

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жұмабаев Дияс Венерұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

